



Meråker kommune
Sektor kommunal utvikling

Farstad AS

Delegert vedtak

7530 MERÅKER

Att. Toril Farstad

Deres ref:

Vår ref
2014/951-5

Saksbehandler
Einar J. Karlsen 74813223

Dato
30.10.2014

Gnr./Bnr. 0500/0001 - Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - Statens vegvesen

Saken er behandlet med vedtaksnr. 301/14 etter myndighet delegert til sektorsjef SKU

Søknaden gjelder nytt utslipp av sanitært avløpsvann etter forurensningsforskriften kap. 12 på eiendommen gnr.500 bnr.1, Tovmodalen rasteplass ved Teveldalen.

Det søkes om etablering av nytt utslipp av sanitært avløpsvann som føres tett tank med våtvolum 6 m³. Det skal monteres alarm med lyd og lys som varsler høyt nivå i tank.

Søknaden er behandlet etter Forurensningsforskriften når det gjelder utslippstillatelsen og etter Plan- og bygningsloven når det gjelder bygging av avløpsanlegget.

Vedtak 1:

Meråker kommune gir med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-5 tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann til tett tank fra lokalitet gnr.500 bnr.1.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknaden av 16.10.2014 og på følgende vilkår:

- Utslipet skal til enhver tid tilfredsstillende kravene i «Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for boliger, hytter og annen bebyggelse i Meråker Kommune».
- Meråker kommune skal foreta tømning av tank i henhold til «Forskrift om tvungen tømning av slamavskillere og tette tanker i Meråker kommune»
- Anlegget må ikke tas i bruk før ferdigattest foreligger.

Vedtak 2:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4, godkjennes søknad om tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte ansvarsretter og gjennomføringsplan.

Postadresse
7530 Meråker

E-post
postmottak@meraker.kommune.no

Org.nr.
835231712Rådhuset

Besøksadresse
www.meraker.kommune.no

Telefon
74813220

Telefaks
74813390

Bank
8601.35.36688

Skatt
6345.06.17115

Arbeidene skal kontrolleres av de kontrollansvarlige, og det skal finnes tilgjengelig utkvitterte sjekklister for alle involverte foretak, som skal være i samsvar med byggeprosessen. Sjekklister forutsettes oppbevart for lett tilgang i den daglige bruk, og ved utøvelse av tilsyn.

Avløpsanlegget må ikke tas i bruk før ferdigattest fra kommunen foreligger.

Ansvar:

Det innvilges ansvarsrett i henhold til ansvarsopplysningene og under henvisning til sentral foretaksgodkjenning for foretakene:

- Farstad AS – Org.nr. 998666376 – SØK, PRO, UTF

Ansvarlig søker skal sørge for å videreformidle denne tillatelse til ansvarlig eier av anlegget.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.

Med hilsen

Marit Graftås
sektorsjef

Einar J. Karlsen
byggesaksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.